

Российская Федерация
Забайкальский край
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
начальная общеобразовательная школа
с. Верхние Ключи
673400, Забайкальский край,
Нерчинский район,
с. Верхние Ключи,
ул. Школьная, 10
№ 18 «30» июня 2022 г.

Отчет об исполнении предписания

От 9 ноября 2021 г. № 82/3

МБОУ НОШ с. Верхние Ключи

Рассмотрев предписание ОНД и ПР Главного управления МЧС России по Забайкальскому краю, ОНД И ПР по Шилкинскому, Нерчинскому, Тунгокоченскому районам, г.Шилка, г. Нерчинск об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности № 82/3 информируем о мероприятиях, принятых во исполнение указанного предписания.

№	Вид нарушения	Отметка о выполнении
1	Система автоматической установки пожарной сигнализации (АУПС) и система оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) в здании школы смонтирована с нарушением нормативных документов, используется кабель марки «КСПВ», что подтверждается сметой № 1880 к договору подряда № 1916 от 21.08.2018 г. Пожарная сигнализация смонтирована лицом, не имеющим специальное разрешение (лицензию) на монтаж, техническое обслуживание и ремонт средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения.	Заклучен договор с «СПБ-Монтаж» на замену кабеля. Подана заявка В ЦБ г. Нерчинск.
2	Огнетушители ОП-4, ОП-5 в здании школы не установлены в специальную подставку из негорючих материалов, исключающую его падение или опрокидывание.	Кронштейны приобретены, огнетушители находятся в подставках.
3	В помещении котельной эксплуатируется неисправный /поврежденный выключатель.	Выключатель заменен на исправный.
4	В помещении котельной эксплуатируется оголенный электрический провод, идущий от распределительной коробки.	Произведена замена электрической проводки в котельной.
5	Не ведется журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.	Журнал заведен, ведется.

Директор МБОУ НОШ с. Верхние Ключи:

И.А. Чиждова

