

Отметка о размещении сведений в едином реестре контрольных (надзорных)



мероприятий, QR-код *



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по
Забайкальскому краю

(Главное управление МЧС России по Забайкальскому краю)
Управление надзорной деятельности и профилактической работы

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Шилкинскому, Нерчинскому,
(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Тунгокоческому районам, г. Шилка, г. Нерчинск

(наименование органа государственного пожарного надзора)

(ОНД и ПР УНД и ПР Главного управления МЧС России по Забайкальскому краю)

Забайкальский край, г. Нерчинск, ул. Советская, 52, 8(30242)4-11-71, gpn.nerchinsk@mail.ru

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 82/3**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание
1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: директору муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
начальная общеобразовательная школа с. Верхние Ключи
(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения главного государственного инспектора по Шилкинскому, Нерчинскому, Тунгокоченскому районам, г. Шилка, г. Нерчинск по пожарному надзору – начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Шилкинскому, Нерчинскому, Тунгокоченскому районам, г. Шилка, г. Нерчинск управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Забайкальскому краю полковника внутренней службы Масюкова Игоря Александровича № 82 от «08» ноября 2021 года в период с «09» ноября 2021г. по «22» ноября 2021г.

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов)

органа государственного пожарного надзора)

проведено плановая проверка

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения начальная общеобразовательная школа с. Верхние Ключи Чижова И.А.

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	Система автоматической установки пожарной сигнализации (АУПС) и система оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) в здании школы смонтирована с нарушением нормативных документов, используется кабель марки «КСПВ», что подтверждается сметой № 1880 к договору подряда № 1916 от 21.08.2018г. Пожарная сигнализация смонтирована лицом, не имеющим специальное разрешение (лицензию) на монтаж, техническое обслуживание и ремонт средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения.	п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479, п. 15 ч. 1 ст. 12 Федерального закона от 04.05.2011 N 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности", ч. 2 ст. 82, ч. 2 ст. 103 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ, раздел 4, раздел 5, таблица 2 ГОСТ 31565-2012 Межгосударственный стандарт. Кабельные изделия.	01.07.2022г.	
2.	Огнетушители ОП-4, ОП-5 в здании школы не установлены в специальную подставку из негорючих материалов, исключающую его падение или опрокидывание.	п. 409 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479.	01.07.2022г.	
3.	В помещении котельной экс-	п.п. б) п. 35 Правил противопо-	01.07.2022г.	

	платируется неисправный/поврежденный выключатель.	пожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479.		
4.	В помещении котельной эксплуатируется оголенный электрический провод, идущий от распределительной коробки.	п.п. а) п. 35 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479.	01.07.2022г.	
5.	Не ведется журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.	п. 30, п.54. п. 60 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479.	01.07.2022г.	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

9.11.2021 г. директор Чистова ИА

(дата, должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

(подпись)

Государственный инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Шилкинскому, Нерчинскому, Тунгокоченскому районам, г. Шилка, г. Нерчинск управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Забайкальскому краю Викулов Антон Олегович лейтенант внутренней службы

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)



* Отметка размещается в правом верхнем углу после реализации указанных действий.